

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IA-91-Z52-932041982-N-8-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD, MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS, CUYAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES QUE DEBERÁN CUBRIR Y SATISFACER LOS OFERENTES SE DETALLAN EN LAS BASES PREVIAMENTE PUBLICADAS CON FECHA 11 DE JULIO DE 2024.**

Siendo las **12:00** horas, del **día 22 de julio de 2024**, y con fundamento en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y los Artículos 45 y 46 del Reglamento de la misma Ley, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección General del CECyTEZ ubicado en Calle Elena Poniatowska No. 16 Col. Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas C.P. 98606, las personas Servidoras Públicas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y los participantes interesados a efecto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria que contiene las Bases **No. IA-91-Z52-932041982-N-8-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD, DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.**

En uso de la palabra el M. F. Miguel Ángel Ortega Robles Director Administrativo del CECyTEZ, quien preside este Acto de Junta de Aclaraciones da la bienvenida a los participantes, acto seguido señala que este evento se lleva a cabo de acuerdo a lo siguientes:

#### ANTECEDENTES

Que con fecha **12 de julio de 2024**, se publicó la Convocatoria de Licitación Pública Nacional, **No. IA-91-Z52-932041982-N-8-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD, DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS**, en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales COMPRANET; programándose para el día **22 de julio de 2024**, la junta de aclaraciones a la convocatoria y bases de esta Licitación.

#### DESARROLLO DEL EVENTO

**PRIMERO:** Siendo el día y hora para celebrar este evento de junta de aclaraciones, se da inicio al mismo, tomando la lista de asistencia a los licitantes, asentándose en el registro de asistencia que se anexa a la presente.





**SEGUNDO:** Se hace del conocimiento a las personas asistentes que fueron enviadas previamente según lo establecen las bases las preguntas de las siguientes empresas a las que se procede a dar respuesta en el orden abajo señalado. Que las preguntas que llegaron después del periodo señalado no se considerarán en la presente Junta.

**TERCERO:** Por lo que se procede a dar lectura de las preguntas registradas, así como las respuestas que emite la Convocante.

**DISTRIBUIDORA AMASA S.A. DE C.V.**

**b). - De carácter Legal y Técnico**

Preguntas	
1.- En el anexo 4, en el inciso G indican que la entrega de los materiales o bienes es en la Dirección General del CECyTEZ. ¿Todos los materiales indicados en el anexo 1, serán entregados en este lugar?	Los materiales serán para entrega en campo.
2.- En la matriz de distribución contenida en el anexo 1, ¿Es solo una partida en general o si por cada plantel son diferentes partidas? Y ¿Se debe poner precio único por todos los materiales o desglosado producto por producto?	Son las mismas partidas para todos los planteles. Se debe desglosar por producto.
3.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, solicitan bultos de pega piso gris de 50 kg., para los distintos planteles, en nuestro mercado no existen de ese peso, son de 20kg., ¿En la propuesta económica se puede ofertar estos bultos? Y ¿Las cantidades requeridas se modificarán o seguirán siendo las mismas descritas en la matriz de distribución, por los múltiplos de 20kg.?	Independientemente de las presentaciones, se debe entregar lo equivalente a lo requerido.
4.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, solicitan Vitropiso cerámico en formato 50x50 cm, modelo DESER DUBAI para los distintos planteles. ¿ En la propuesta económica se puede ofertar una medida aproximada de 45x45 cm o 48x48 cm? Y ¿de que color se requiere?	Se puede sustituir por medida 48 x 48 cms lo equivalente a los metros cuadrados requeridos en cada plantel, de color beige.
5.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el recuadro del Plantel CECYTEZ PLATEROS, solicitan vigueta de concreto de alma abierta de 4.00 ml y bovedilla de poliestireno, se solicita mayores especificaciones del producto	Bigueta: Con armadura de acero de 6000 kgs de resistencia, con las siguientes dimensiones 15 cms de alto, y con patin de concreto con 12 cms de ancho y 5 cms de espesor.





	<p>Poliestireno: Con una densidad de mas menos 10% y con una resistencia mínima a la compresión de 30 kg. por m2, con las siguientes dimensiones: con una altura de 15 cms. Un ancho de 62 cms, y un largo de 123 cms.</p>
<p>6.- En el anexo 1, solicitan lampara led con canaleta de aluminio de distintos planteles, se solicita una descripción más detallada del producto que incluya al menos medidas, voltaje y luminosidad</p>	<p>Lampara LED de sobreponer, de 1440 lumenes de 127 voltios, de 24 wttts, largo de 120 cms.</p>
<p>7.- En el anexo 1, en la matriz de distribución, en el recuadro de CECYT EL LAMPOTAL, solicitan concreto premezclado con resistencia de F´c= 250 kg/ cm2, se solicita especificar si la edad a la que alcance su resistencia es la normal, esto es, a 28 días o si se requiere que sea acelerado y a que edad seria. También se solicita se especifique si es tiro directo o si es bombeado.</p>	<p>Se usara un concreto premezclado con resistencia de F'c=250kg/cm2, a 28 dias, seria tiro por bombeado.</p>
<p>8.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, solicitan armex 15x20-4 para palntel PEDREGOSO, DIRECCIÓN GENERAL Y TENAYUCA, se solicita indicar ¿Si es armex de ¼ o armex reforzado tipo 2?</p>	<p>Debe ser armex tipo 2 reforzado, con la dimensión de 15 x 20 – 4 para plantel Pedregozo y Dirección General.</p> <p>Para plantel Tenayuca se solicita armex 15 x 15 – 4, reforzado tipo 2.</p>
<p>9.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel SAUCITO, solicitan pintura de aceite color Pantone, se solicita especificar el color requerido.</p>	<p>Clave de Pantone RGB:120/16/5, color guinda.</p> <p>Clave de Pantone HX:781005, color guinda</p>
<p>10.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel SAUCITO, solicitan bomba sumergible metálico de uso rudo 1 hp 150 ¿ Se usará para agua limpia o sucia?</p>	<p>Se usará para agua limpia.</p>
<p>11.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel SAUCITO, solicitan cajas de piso cerámico 44x44 cm, se solicita mayores especificaciones del producto como: medidas, modelo y color.</p>	<p>Se puede sustituir por medida 48 x 48 cms lo equivalente a los metros cuadrados requeridos en cada plantel, de color beige.</p>

C

A

H



12.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel ESTACIÓN SAN JOSÉ, se solicita mayores especificaciones del producto como: medidas, modelo y color.	Se puede sustituir por medida 48 x 48 cms lo equivalente a los metros cuadrados requeridos en cada plantel, de color beige.
13.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel ESTACIÓN SAN JOSÉ, se solicitan laminas galvanizadas de 3.66x81 m, el ancho de lamina que se comercializa en el mercado de Zacatecas es de 0.80 y 1.00 metros, se solicitan mayores especificaciones del producto como: el calibre y el acabado Zintro o ZintroAlum. ¿En propuesta económica se puede ofertar con un largo de 3.50 o 4.00 metros?	Si se puede sustituir por largo de 4 mts en calibre 26, con acabo ZintroAlum.
14.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en los planteles JAULA DE ABAJO, COL. EL MOLINO y DIRECCIÓN GENERAL, solicitan lamina tipo teja de 2.44, 3.66 y 4.27 mts. (galvateja), se solicitan mayores especificaciones del producto como el y el calibre.	Debe ser calibre 26 con ancho de 1 mtro., de acuerdo a los largos especificados en cada lugar.
15.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el caso de material eléctrico, contiene caja Conduit, chalupa Conduit, tubería Conduit/condulet, ¿Este material es de acero o PVC pesado?	Para chulupas y cajas tipo CONDUIT serán de acero galvanizado.  En caso de tuveria CONDUIT será tipo PVC ligero en color verde.
16.- En el anexo 1, en la matriz de distribución de materiales, en el plantel EMILIANO ZAPATA, solicitan una pieza de registro de concreto eléctrico prefabricado, se solicita una descripción mas detallada del producto que incluya al menos las medidas	Registro eléctrico de concreto pre fabricado con las siguientes dimensiones: 40 x 40 x 60 cms, en la parte superior con marco y contra marco de acero.

La convocante anexa al acta las direcciones de cada uno de los Centros EMSaD y Planteles CECyTE.






Así mismo se informa a los licitantes interesados en participar en este procedimiento concursal, que en acuerdo establecido en la presente reunión se realizarán las juntas de apertura y fallo quedando de la siguiente manera:

1. **JUNTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES:** 29 de julio de 2024, a las 12:00 hrs. En la sala de juntas de la Dirección General Calle Elena Poniatowska 16, Col. Ojo de Agua de la Palma, Guadalupe, Zacatecas.



2. **JUNTA DE FALLO:** 31 de julio de 2024, a las 12:00 hrs. En la sala de juntas de la Dirección General.
3. Por lo que la presente acta se pondrá a disposición de los Concursantes que no hayan asistido, en la plataforma del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales denominado CompraNet. Siendo de su exclusiva responsabilidad enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

No existiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente, siendo las 12:52 **horas**, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales, los que en ella intervienen, en todas y cada una de sus hojas, haciendo entrega a los asistentes de una copia del acta, quienes la reciben de conformidad.

<b>POR LA CONVOCANTE</b>	
<b>M.F. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA ROBLES</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECYTEZ</b>	
<b>ARQ. CÉSAR ALFONSO REYES RAYGOZA</b> <b>AREA TECNICA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN</b>	
<b>ARQ. AURELIO ÑIGUEZ LUNA</b> <b>AREA TECNICA DE DEPTO. DE PLANEACIÓN</b>	
<b>ING. CYNTHIA PAOLA ONTIVEROS RAMOS</b> <b>SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
<b>POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA</b>	
<b>ALMA GISELA OTERO RAMOS</b>	<b>ANALISTA DE LICITACIÓN</b> 



**POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES AL EVENTO**

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	DISTRIBUIDORA AMASA S.A. DE C.V.	ADRIAN SANDOVAL BECERRA	
	DISTRIBUIDORA AMASA S.A. DE C.V.	JUAN DE JESÚS CAMPOS HERNÁNDEZ	

ESTA FOJA PERTENECE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. IA-91-Z52-932041982-N-8-2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PLANTELES CECYTE Y CENTROS EMSAD, DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

